

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu  
przetargowym**

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.2.2017 z dnia 3 lutego 2017r., pn.: „**Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Krośnice**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) wobec zapytania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na sformułowane zapytanie:

**Pytanie nr 1:**

Czy na całej długości układać rury ochronne?

**Odpowiedź 1:**

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej ułożenie rur ochronnych na całej długości kabla w obrębie działki nr 60/7 i w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem.

**Pytanie 2:**

Czy potrzebny będzie projekt organizacji ruchu?

**Odpowiedź 2:**

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej projekt organizacji ruchu.

**Pytanie 3:**

Jaki należy skalkulować typ kabla YAKXS 4x25 czy 4x35?

**Odpowiedź 3:**

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej zastosowanie kabla YAKY 4x35 do zasilania szafy oświetleniowej oraz kabla YAKY 4x25 do zasilania latarni.

**Pytanie 4:**

Gdzie należy skalkulować geodezję oraz przeglądy kolizyjne z istniejącymi mediami?

**Odpowiedź 4:**

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy, wywóz nadmiaru gruntu,

sporządzenia projektu BIOZ, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 5:**

Prosimy o przesłanie zestawienia materiałowego.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający udostępnia zestawienie materiałów niezbędnych do wykorzystanie do realizacji zadania nr 2 – Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Dziewiętlin o treści jak w załączeniu.

**Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚiI.271.2.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**

*Wójt Gminy Krośnice*

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (Dziewiętlin)**

L.p.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1	YAKY 4x35	m	4
2	YAKY 4x25	m	969
3	DVK 110	m	90
4	DVK 75	m	31
5	SRS 75	m	14
6	SRS 110	m	16
7	Słup ocynkowany h=8m	szt.	25
8	Fundament prefabrykowany	szt.	25
9	Wysięgnik L=1m	szt.	25
10	Tabliczka bezpiecznikowa	szt.	25
11	Oprawa LED 70W	szt.	25
12	Pręty okrągły ocynkowany $\varnothing 16$	m	72
13	Szafa oświetleniowa	kpl.	1