



Klimakonwektor ścienny Coriseng Fly CVP ECK:
— moc chłodnicza nominalna: 1,17 – 3,75 kW,
— moc grzewcza nominalna: 1,50 – 4,99 kW.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH:

Lp.	Typ grzejnika	Wypicie [mm]	Moc [W]	Ilość	Pomieszczenie
1.	Alumic Model FT19	591x461x92	500	1	3
2.	Alumic Model FT19	465x461x92	1000	2	1,4
3.	Alumic Model FT19	615x461x92	1500	1	2
4.	Alumic Model FT19	591x461x92	2000	1	5

* Do wysokości 2,00 m nad posadzką powierzchnia zmywalna (np.głazuro), powyżej tynk.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

lp	Nazwa pomieszczenia	Pow.podłogi [m ²]	Pow. użytkowa [m ²]
1	Wiatrołap	9.46	9.46
2	Komunikacja	14.35	14.35
3	WC męskie *	4.64	4.64
4	WC Damski +ON, *	7.49	7.49
5	Zaplecze świetlicy *	18.03	18.03
6	Sal	61.14	61.14
7	Scena	25.13	25.13
RAZEM		140.24	140.24

WG Ø110 – KRATKA WYWIEŃNA SUFITOWA, WENTYLACJA RURĄ "SPIRO" MIN. Ø110. WENTYLACJA WYPROWADZONA PONAD POŁAĆ DACHU.

WM – WENTYLACJA MECHANICZNA WYPROWADZONA PONAD POŁAĆ DACHU RURĄ STAŁOWĄ OCIEPLANĄ ZAKOŃCZONĄ KOMINKIEM.

— KRAŹKI LUB TULEJE WENTYLACJA DRZWIOWA POW. NIE MNIEJSZA NIŻ 0,022m²

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034

NAZWA PROJEKTU REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

LOKALIZACJA SULIRADZICE 16, DZ. NR 86/3 AM-1, OBR. SULIRADZICE [0017]

INSTAL.SANIT. J.E.KROŚNICE [021302.21] PODPIS

PROJEKTANT ASYST. PROJ. MACIEJ OWSIANIK

INWESTOR RZUT PRZYZIEMI UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROŚNICE DATA 21.09.2021

RYSUNEK SCHEMAT GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SKALA 1:100 RYS. NR IS-2