

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

dotyczy: postępowania przetargowego znak: RGMiR 7021.6.2018 z dnia 20 lutego 2018 r., pn.: „**Remont podłogi w świetlicy wiejskiej Kotlarka**”

Wobec zapytań Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie w zapytaniu ofertowym poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania:

1. Zakres prac w pkt 6 malowanie pomieszczenia na sali (brak określenia w kolorze) Jaką Wykonawca powinien przyjąć farbę białą czy kolorową?, ponieważ występuje różnica cenowa.

Odp. Należy wykonać malowanie – farbą emulsyjną w kolorze, zmywalną odporną na ścieranie. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.

2. Posadzka pkt 5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (brakuje posadzkowego) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -GR.10CM

Odp. Należy wykonać izolację ze styropianu podłogowego gr. 10cm, EPS80, lambda min. 0,038 W/mK

3. Prace wykończeniowe pkt 9 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntem (brak określenia w kolorze)

Odp. Należy wykonać malowanie – farbą emulsyjną w kolorze, zmywalną odporną na ścieranie. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania znak: RGMiR 7021.6.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie publicznego.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Krośnice