

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

dotyczy: postępowania przetargowego znak: RGMiR 7021.8.2018 z dnia 21 maja 2018 r.,
pn.: „**Wykonanie robót remontowych w świetlicy wiejskiej Łazy Małe**”

Wobec zapytań Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie w zapytaniu ofertowym poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania:

Pytanie:

Czy likwidacja pęknięć na płytach GK ma być realizowana bez użycia siatki ?

1. W ocenie Wykonawcy szpachlowanie bez użycia siatki z uwagi na 36 miesięczny okres gwarancji jest nie do przyjęcia.
2. Szpachlowanie z wykorzystaniem miejscowym siatki (miejsca pęknięć) może spowodować widoczne zgrubienia, które nie będą nadawały się do odbioru.
3. Sprawę ułatwi ułożenie siatki na całej powierzchni malowanej ściany, ale istotnie podroży to całość zadania.

Odpowiedź:

Metodę naprawy pęknięć na płytach GK powinien dobrać wykonawca.

Drobne rysy należy naciąć tak aby powstała szczelina przybrała kształt litery „V”, następnie oczyścić, zagruntować, wypełnić masą szpachlową lub akrylem szpachlowym. W przypadku większych pęknięć stosować siatki. Można zastosować siatki na większych powierzchniach ścian w przypadku występowania pęknięć w bliskich odległościach lub wykonać siatkę na całości ścian.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część postępowania znak: RGMiR 7021.8.2018 z dnia 21 maja 2018 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie publicznego.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Krośnice