

### **Odpowiedzi na pytania oferentów**

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.18.2020 z dnia 16 września 2020 roku: **„Zapytanie ofertowe na wykonanie (zakup), dostawę i montaż okien drewnianych skrzynkowych w budynku komunalnym w Krośnicach”**

Wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytanie (bez ujawniania źródła zapytania):

**Pytanie nr 1:**

Jaki jest pełny zakres tego zadania. Czy to zadanie dotyczy tylko wymiany stolarki okiennej?

**Odpowiedź nr 1:**

**Zakres rzeczowy zamówienia została opisany w pkt. 3.1) niniejszego zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 2:**

Jaki materiał - sosna mikrowczepy, meranti, dąb czy inny?

**Odpowiedź nr 2:**

**Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wykonanie okien drewnianych skrzynkowych – materiał sosna.**

**Pytanie nr 3:**

Powłoki – jaki kolor, czy może malowanie dwukolorowe?

**Odpowiedź nr 3:**

**Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wykonanie okien drewnianych skrzynkowych w kolorze białym.**

**Pytanie nr 4:**

Czy okna posiadają ozdoby - np. listwa ślemieniowa, listwa przymykowa, szprosy?

**Odpowiedź nr 4:**

**Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wykonanie okien drewnianych skrzynkowych zgodnie z rysunkiem elewacji stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania z zachowaniem kształtu, wymiarów, podziałów i istniejącej ornamentyki (uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)**

**Pytanie nr 5:**

Jakie parapety zewnętrzne - jeżeli są?

**Odpowiedź nr 5:**

**Parapety zewnętrzne nie są przedmiotem zamówienia (zachować istniejące w myśl uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim konserwatorem Zabytków)**

**Pytanie nr 6:**

Jakie parapety wewnętrzne – jeżeli są?

**Odpowiedź nr 6:**

**Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wykonanie parapetów drewnianych sosnowych pomalowanych w kolorze okien i dopasowanych wymiarem do montowanych okien.**

**Pytanie nr 7:**

Czy jest wymóg wykonania okna wzorcowego?

**Odpowiedź nr 7:**

**Zamawiający nie stawia wymogu wykonania okna wzorcowego, jednak zaleca się zaprezentowanie wzoru okna przed wdrożeniem do właściwej produkcji.**

**Pytanie nr 8:**

Czy jest obowiązek dokonania uzgodnień z Urzędem Konserwatora Zabytków?

**Odpowiedź nr 8:**

**Zamawiający posiada uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.**

**Niniejsza odpowiedź stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚiI.271.18.2020 z dnia 16 września 2020 roku i jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

*Wójt Gminy Krośnice*