



- 1. Zestaw pompowy Q=50 m3/h, H=55 mH2O
- 2. Zestaw chloratora
- 3. Szafa sterownicza ZP
- 4. Istniejący agregat prądowórczy

WOD-MAX		WOD-MAX ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca	
Inwestor:	GMINA KROŚNICE UL. SPORTOWA 4 56-320 KROŚNICE		
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODĘ W GMINIE KROŚNICE - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. WIERZCHOWICE		
Opracował:		PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1: 50
mgr inż. Sławomir Lebica Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		BRANŻA: INSTALACYJNA	DATA: 03.2021
		RZUT POMIESZCZENIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO	
		RYS 06	STR 33