

poziom por.165,00 m.n.p.m.					
Węzeł	ZB				
Rzędna terenu [m n.p.m.]	171,99				171,80
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	170,59				170,40
Zagłębienie [m]	1,40				1,40
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PE HD100 SDR17 D110				
Długość [m]	7,00	10,00	1,00	6,00	
Odległość [m]	0,00	7,00	17,00	18,00	24,00
Dno wykopu [m n.p.m.]	170,39				170,20
Objętość wykopu [m3]	4660				
Kąt załamania [°]					

OZNACZENIA:

1. **WYJŚCIE ZE ZBIORNIKA DN200/DN100**
2. **ZASUWA, DN 200**
3. **SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW WG DIN 4056, Ø150mm, h>270mm**
4. **TELESKOPOWY PRZEDŁUŻACZ TRZPIENIA DO ZASUW**

UWAGA:

1. Rurociąg ssawny wykonać z rur PE Dn200mm
2. Rurociąg napełniający wykonać z rur PE Dn100
3. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
4. Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych.
5. Wskaźnik zagęszczenia α=0,98 (podsypka, zasypka, obsypka), a pod drogami α=1,0



WOD-MAX	*WOD-MAX* ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca
Inwestor:	GMINA KROŚNICE UL. SPORTOWA 4 56-320 KROŚNICE
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODĘ W GMINIE KROŚNICE - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. BUKOWICE
Opracował: mgr inż. Sławomir Lebica Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	PROJEKT BUDOWLANY
	BRANŻA: INSTALACYJNA — DATA: 03.2021
	PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU NAPEŁNIAJĄCEGO ZBIORNIK
	RYS NR 07 — Str 40