


OZNACZENIA:

- WEJŚCIE NA ZBIORNIK DN100
- ZASUWA, DN 100
- SKRZYŃKA ULICZNA DO ZASUW WG DIN 4056, Ø150mm, h>270mm
- TELESKOPOWY PRZEDŁUŻACZ TRZPIENIA DO ZASUW

UWAGA:

- Rurociąg ssawny wykonać z rur PE Dn200mm
- Rurociąg napelniający wykonać z rur PE Dn100
- Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
- Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych.
- Wskaźnik zagęszczenia $\alpha=0,98$ (podsypka, zasypka, obsypka), a pod drogami $\alpha=1,0$



WOD-MAX		WOD-MAX ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca	
Inwestor:	GMINA KROŚNICE UL. SPORTOWA 4 58-320 KROŚNICE		
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODĘ W GMINIE KROŚNICE - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. WIERZCHOWICE		
Opracował:	mgr inż. Sławomir Lebica Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		SKALA: 1:10/100
		PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 03.2021
		BRANŻA: INSTALACYJNA	
		PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU STUDNIA—ZBIORNIK	
		RYS 03	STR 30