

Krośnice, dnia 10 kwietnia 2024 r.

RGPOŚil.271.12.1.2024

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.12.2024 z dnia 13 marca 2024 roku: „**Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej**”

W związku z zapytaniem Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania (bez ujawniania źródła zapytania):

**Pytanie nr 1:**

Pytanie dotyczy nadbitek belek stropowych - Czy do nadbicia, należy oderwać wszystkie deski ślepej podłogi (czy w przyszłości planowane jest docieplenie).

**Odpowiedź nr 1:**

Do nadbicia belki stropowej należy zdemontować deski ślepej podłogi wchodzące w kolizję z elementem wzmacniającym. W dokumentacji nie przewidziano demontażu wszystkich desek ślepej podłogi.

Wg. stanu na dzień 10 kwietnia 2024 roku nie ma informacji odnośnie planowanego w przyszłości docieplenia przegród w budynku.

**Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.12.2024 z dnia 13 marca 2024 roku i jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**

**Pozostałe postanowienia Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian.**